



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001593/FNOC/COL/2021/0432  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 27, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Aug-21  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. PAUL'S SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF JHANSI PRINCIPAL-FR.PIUS  
MICHAEL.K ST. PAUL'S SCHOOL, MURAR, GWALIOR, PINCODE  
4754006, (M.P.) GWALIOR 474006  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 14 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 38360 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : ST. PAUL'S SCHOOL ,PLOT NO. -1454, RIVER VIEW COLONY  
ROAD, WARD-26,MURAR,DISTT. GWALIOR GWALIOR NAGAR  
NIGAM  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100001593 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।


टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

  
PRINCIPAL  
St. PAUL'S SCHOOL  
GULMOHAR, MORAR  
GWALIOR-474006 (M.P.)



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell


अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001593/FNOC/COL/2021/0432

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 27, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Aug-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. PAUL'S SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.

  
PRINCIPAL  
ST. PAUL'S SCHOOL  
GULMOHAR, MORAR  
GWALIOR-474006 (M.P.)



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001593/FNOC/COL/2021/0432

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 27, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Aug-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. PAUL'S SCHOOL

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।





Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001593/FNOC/COL/2021/0432

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 27, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Aug-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. PAUL'S SCHOOL

अतः उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**Sanjay  
Mehta**

Digitally signed by Sanjay Mehta  
DN: c=IN, o=Personal,  
postalCode=452001, st=Madhya Pradesh,  
2.5.4.20=654dc39ccca7eff82f6914d8661bc  
27e42705f838fbaa8b111245b6855c45fb7,  
pseudonym=C3C94D9E1924970F67F16D  
351C2965F983B80688,  
serialNumber=4FCC427FA64D29D7381A6  
4E0C30BC3266E2708ACAF0906332EC3  
96F4993F5B1, cn=Sanjay Mehta  
Date: 2021.08.09 19:12:08 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

**PRINCIPAL**  
St. PAUL'S SCHOOL  
GULMOHAR, MORAR  
GWALIOR-474006 (M.P.)